



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «14» октября 2019 года

№ 1056

Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйствственно-бытового водоснабжения

В соответствии со ст. 43 Водного кодекса РФ, ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», на основании Положения о министерстве, утвержденного постановлением Правительства Новгородской области от 21.12.2017 № 466 «О министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области», учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение от 24.07.2019 № 53.01.01.000.Т.000201.07.19, выданное Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйствственно-бытового водоснабжения для Муниципального унитарного предприятия Поддорского муниципального района «Водоканалсервис».

2. Выдать прилагаемое решение об установлении зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйствственно-бытового водоснабжения (скважин): №№ 17-87 (с. Поддорье ул. Дружбы), 12-67 (с. Поддорье ул. Лесная), Н-14-85 (с. Поддорье пер. Труда), Н-10-80 (с. Поддорье ул. Кооперативная), 309-76 (с. Белебелка), 1812 (д. Бураково), 2104 (д. Зимник), 1466к (с. Масловское), 2091 (д. Минцево), 61-74 (д. Перегино), 864 (д. Селеево), расположенных в Поддорском муниципальном районе Новгородской области.

3. Разместить настоящий приказ и прилагаемое .. решение об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения на официальном сайте ^{Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области} ~~министерства~~ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Заместитель министра –
директор департамента
охраны окружающей среды
и выдачи разрешительных
документов**

Ю.Е. Веткин

14.10.2019 г.
Ю.Е. Веткин
Ректор с/
и специалист
(подпись)
(Ф.И.О.)
14.10.2019 г. с/м
(подпись)

**Министерство природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Новгородской области**

(наименование исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления)

РЕШЕНИЕ

**об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения**

от «14» октября 2019 г

Великий Новгород

1. Сведения о водопользователе:

**Муниципальное унитарное предприятие
Поддорского муниципального района «Водоканалсервис»**

(полное наименование - для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: Полевая ул., д. 10, Поддорье с., Поддорский район,
Новгородская область, Россия, 175260

(почтовый и юридический адреса водопользователя)

2. Наименование и месторасположение объектов:

- * Скважины №№ 17-87 (с. Поддорье ул. Дружбы), 12-67 (с. Поддорье ул. Лесная),
Н-14-85 (с. Поддорье пер. Труда), Н-10-80 (с. Поддорье ул. Кооперативная),
309-76 (с. Белебелка), 1812 (д. Бураково), 2104 (д. Зимник), 1466к
(с. Масловское), 2091 (д. Минцево), 61-74 (д. Перегино), 864 (д. Селеево),
расположенные в Поддорском муниципальном районе Новгородской области.

**3. Границы поясов зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения**

3.1. Установлены следующие границы поясов зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:

№	№ скважины	1 пояс площадка размерами (м)	ЗСО водонапорной башни площадка размерами (м)	2 пояс окружность R (м)	3 пояс окружность R (м)
1	17-87 (с. Поддорье ул. Дружбы)	4*4*4*4		14	96
2	12-67 (с. Поддорье ул. Лесная)	20*20*20*20		32	226
3	Н-14-85 (с. Поддорье пер. Труда)	28*3*3*20*27*8*		22	185
4	Н-10-80 (с. Поддорье ул. Кооперативная)	4*47*1*10*44*14*46*9*49		24	166
5	309-76 (с. Белебелка)	15*20*15*20	15*20*15*20	31	216
6	1812 (д. Бураково)	20*20*20*20	20*20*20*20	24	168
7	2104 (д. Зимник)	20*20*20*20	10*10*10*10	9	64
8	1466к (с. Масловское)	64,66*40*64,66*40		23	164
9	2091 (д. Минцево)	20*20*20*20	20*20*20*20	27	190
10	61-74 (д. Перегино)	15*20*15*20	15*20*15*20	24	173
11	864 (д. Селеево)	34*43*7,5*16*33*4*7		21	150

3.2. В соответствии с разделом III «Основные мероприятия на территории ЗСО» СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в каждом из трех поясов ЗСО установить специальный режим и организовать комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды:

3.2.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО (строгий режим):

3.2.2. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.2.3. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водозабора, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйствственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и других удобрений.

3.2.4. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учётом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3.2.5. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, лотки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.2.6. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.3. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО (режим ограничений):

3.3.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.3.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производится только при обязательном

согласовании с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области.

3.3.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.3.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных сточных вод, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.3.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.4. Кроме мероприятий, указанных в п. 3.3, в пределах второго пояса ЗСО устанавливаются дополнительные ограничения:

3.4.1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.4.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных сточных вод и другие).

4. Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов должны быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в т.ч. производительности водозабора подземных вод) или местных санитарных условий. Проектирование и установление новых границ ЗСО должны производиться в том же порядке, что и первоначальных.

Заместитель министра –
директор департамента
охраны окружающей среды
и выдачи разрешительных
документов

Ю.Е. Веткин