



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека
по Новгородской области
Территориальный отдел
в Старорусском районе

Кириллова ул., д. 6-А, г. Старая Русса,
Новгородская область, 175202 :
Тел/факс (81652)57191

E-mail: StRussa@53.rosпотребнадzor.ru,
<http://www.53.rosпотребнадzor.ru>

Администрация Поддорского
муниципального района
adm@admpoddore.ru

МУП «Поддорское водно-коммунальное
хозяйство»
podvod19@yandex.ru

От 30.03.23 № 53-03-03/ 03 - 216 2023
На № _____ от _____

Информация по водоснабжению района

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе информирует Вас о состоянии питьевого водоснабжения населения Поддорского района.

Согласно данных мониторинга в точках отбора:

Разводящая сеть с. Белебелка, ул. Советская, д. 48 (МАОУ ООШ) точка СГМ №1809 не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: железо общее (4,1 +0,6) (протокол №53-01-50/01297-23 от 28.03.2023г.).

Разводящая сеть с. Поддорье, ул. Октябрьская, д. 62 (колонка) точка СГМ 1803 не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: железо общее (1,27+0,19) (протокол №53-01-50/01295-23 от 28.03.2023г.).

Вышеуказанное свидетельствует об ухудшении качества питьевой воды в распределительной сети.

Прошу принять меры по приведению данных показателей к нормативным значениям, а так же выполнить срочные мероприятия по достаточной водоподготовке воды перед подачей в распределительную сеть.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Новгородской области
в Старорусском районе

Власова С.В.

Исп. Якутин Д.Ю. 5-73-97

